



**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

NOTA VAN INLICHTINGEN VOOR:

-----  
WOONRIJP MAKEN REIGERSBORG V TE HOOGKARSPHEL

Besteknummer: 20HB0292-BE-WRM

In opdracht van:	Gemeente Drechterland SED, afdeling Ruimte Postbus 9 1616 ZG Hoogkarspel
Adviesbureau:	HB Adviesbureau
Adres:	Comeniusstraat 7 1817 MS Alkmaar Krijn Taconiskade 412 1087 HW Amsterdam
Telefoon:	088 - [redacted] J
Email:	info@hbadvies.nl
Projectnummer:	20HB0292
Bestandsnaam:	20HB0292-BE-WRM-NVI-211221.gww
Datum Nota van Inlichtingen:	21 december 2021
Status:	NVI
Opgesteld door:	[redacted] J
Projectleider:	[redacted] J
Gecontroleerd door:	[redacted] J



**Inhoudsopgave**

<b>1. Algemeen</b>	<b>3</b>
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
<b>2. Beschrijving</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>7</b>
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>11</b>
<b>3. Bepalingen</b>	<b>21</b>





## **1. Algemeen**





PAR

- 01 **Opdrachtgever**
- 02 **Directie**
- 03 **Locatie**
- 04 **Algemene beschrijving**
- 05 **Tijdsbepaling**
- 06 **Onderhoudstermijn**
- 07 **Kwaliteitsborging**



PAR





## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**





RAW0685-131996

Opdrachtgever: Gemeente Drechterland  
Besteknr.: 20HB0292-BE-WRM, Nota van Inlichtingen d.d. 21 december 2021  
Project: Woonrijp maken Reigersborg V te Hoogkarspel

---

Bladnr. 9

- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**





## 2.2 Nadere beschrijving





RAW0685-131996

Opdrachtgever: Gemeente Drechterland  
Besteknr.: 20HB0292-BE-WRM, Nota van Inlichtingen d.d. 21 december 2021  
Project: Woonrijp maken Reigersborg V te Hoogkarspel

Bladnr. 13



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--











--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



RAW0685-131996

Opdrachtgever: Gemeente Drechterland  
Besteknr.: 20HB0292-BE-WRM, Nota van Inlichtingen d.d. 21 december 2021  
Project: Woonrijp maken Reigersborg V te Hoogkarspel

Bladnr. 19



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





### **3. B e p a l i n g e n**







RAW0685-131996

Opdrachtgever: Gemeente Drechterland  
Besteknr.: 20HB0292-BE-WRM, Nota van Inlichtingen d.d. 21 december 2021  
Project: Woonrijp maken Reigersborg V te Hoogkarspel

---

Bladnr. 23

HFD PAR ART LID



---

HFD PAR ART LID

**Vragen gesteld door de inschrijvers:**

## Deel 2.2:

- V: Bestekspostnr. 103910: Waarom veiligheidsmaatregelen voor teerhoudend asfalt? Er wordt alleen maar teervrij asfalt opgebroken.
- A: De CROW publicatie 210 is van toepassing voor teervrij- en teerhoudend asfalt. De begeleidende tekst is hierbij onjuist. Bestekspostnr. 103910 is gewijzigd.
- V: Bestekspostnr. 105510: Kan de opdrachtgever aangeven hoeveel ton er afgevoerd dient te worden?
- A: Er wordt een uitgangspunt gesteld van 4,5 ton/hectare.  
Bestekspostnr. 105510 is gewijzigd.
- V: Bestekspostnr. 209030: Hoe groot is het gronddepot?
- A: Het gronddepot betreft 1013,20 m3, zie ook bestekspostnr(s). 202020 en 203140.  
De beschikbare oppervlakte voor het depot is 20 m x 12 m  
Geen wijzigingen.
- V: Bestekspostnr. 405410: Is een vergelijkbare steen mogelijk of staat de leverancier vast?
- A: Het project betreft een vervolg fase van het grotere geheel van 'Reigersborg'.  
Voor eenduidigheid in het straatbeeld is het ongewenst dat er een ander type stenen wordt toegepast in het straatwerk en dient de voorgeschreven steen te worden aangehouden.  
Geen wijzigingen.
- V: Bestekspostnr. 405610: Is een vergelijkbare steen mogelijk of staat de leverancier vast?
- A: Het project betreft een vervolg fase van het grotere geheel van 'Reigersborg'.  
Voor eenduidigheid in het straatbeeld is het ongewenst dat er een ander type stenen wordt toegepast in het straatwerk en dient de voorgeschreven steen te worden aangehouden.  
Geen wijzigingen.
- V: Bestekspostnr. 423010: Dient er geen bekisting te worden gemaakt voor het storten?
- A: Methode van uitvoering ter keuze aannemer.  
Geen wijzigingen.
- V: Bestekspostnr. 423020: Dient er geen bekisting te worden gemaakt voor het storten?
- A: Methode van uitvoering ter keuze aannemer.  
Geen wijzigingen.
- V: Bestekspostnr. 506010: Wat voor ankermoeren dienen er toegepast te worden?
- A: M12, thermisch verzinkt.  
Bestekspostnr(s). 506010, 506030 en 506050 zijn gewijzigd.
- V: Bestekspostnr. 506010: Wat voor maat dienen de slotbouten te hebben?
- A: M12 x 300 mm.  
Bestekspostnr(s). 506010, 506030 en 506050 zijn gewijzigd.
- V: Bestekspostnr. 506010: Dienen de slotbouten thermisch te zijn?
- A: Ja  
Bestekspostnr(s). 506010, 506030 en 506050 zijn gewijzigd.
- V: Bestekspostnr. 506010: Staalsoort B500B wordt gebruikt bij betonijzer.  
Bij draadeinden worden meestal 4.6/8,8 gebruikt. Welke dient toegepast te worden?
- A: Staalsoort 8.8  
Bestekspostnr(s). 506010, 506030 en 506050 zijn gewijzigd.
- V: Bestekspostnr. 506020: Dient er bij deze post geen ankerschot geleverd te worden?
- A: De ankerschotten dienen geleverd te worden.  
Bestekspostnr(s). 506020, 506040 en 506060 gewijzigd.
- V: Bestekspostnr. 506030: Wat voor ankermoeren dienen er toegepast te worden?
- A: M12, thermisch verzinkt.  
Bestekspostnr(s). 506010, 506030 en 506050 zijn gewijzigd.
- V: Bestekspostnr. 506030: Wat voor maat dienen de slotbouten te hebben?
- A: M12 x 300 mm.  
Bestekspostnr(s). 506010, 506030 en 506050 zijn gewijzigd.
- V: Bestekspostnr. 506030: Dienen de slotbouten thermisch te zijn?
- A: Ja  
Bestekspostnr(s). 506010, 506030 en 506050 zijn gewijzigd.
- V: Bestekspostnr. 506030: Staalsoort B500B wordt gebruikt bij betonijzer.  
Bij draadeinden worden meestal 4.6/8,8 gebruikt. Welke dient toegepast te worden?
- A: Staalsoort 8.8  
Bestekspostnr(s). 506010, 506030 en 506050 zijn gewijzigd.
- V: Bestekspostnr. 506040: Dient er bij deze post geen ankerschot geleverd te worden?
- A: De ankerschotten dienen geleverd te worden.  
Bestekspostnr(s). 506020, 506040 en 506060 gewijzigd.
- V: Bestekspostnr. 705310: Post 70510 betreft een ANWB mast. Hoeveel vleugels heeft deze en is er beton/aanvulling



ronde de mast te verwachten?

- A: De ondergrondse situatie is onbekend, zodoende is er een uitgangspunt opgenomen in de bestekspost.  
Bestekspostnr. 705310 gewijzigd.
- V: Bestekspostnr. 705310: Post 70510 betreft een ANWB mast. Kunnen wij ervan uitgaan dat de benoemde 3x2,5 kabel een eigen net is? Zo niet, graag toelichten t.a.v. coördinatie netbeheerder e.d..
- A: De bestekspost is onvolledig en aangevuld met de juiste informatie.  
Bestekspostnr(s). 705310 en 808710 gewijzigd.
- V: Bestekspostnr. 7xxxxx: Er wordt in de posten van de OV (7) een verwijzing gemaakt naar deel 3 bep. 01.70. Per m1 en st revisie opgeven maakt de post niet kostenhomogeen en is mede gezien de faseringen niet werkbaar. Graag conform de RAW systematiek onder post 7093 de post voor revisie OV werkzaamheden weer toevoegen
- A: Er is een bestekpost toegevoegd voor het aanleveren van de revisie gegevens. Alle aanbrenge post zijn aangepast met de verwijzing naar deze betreffende post.  
Bestekspostnr. 709520 toegevoegd.  
Bestekspostnr(s). 703570, 703630, 703680, 703710, 703720, 705110, 705120, 705130 en 705310 zijn gewijzigd.

Deel 3:

- V: In deel 3 par. 01.04.01 lijkt u indexatie uit te sluiten. Gezien het feit dat uw omschreven leveranciers (met name masten) momenteel dagprijzen afgeven, kabel- en elektronica componenten prijzen zeer volatiel zijn kunnen wij daar niet in meegaan. Daarin zullen wij moeten terugvallen op de algemene aanbestedingsregels die helder zijn in het niet kunnen verleggen van onevenredige risico's naar de aannemer. Wij verzoeken OG minimaal een indexatie te vermelden voor Hoofdstuk 7 of een andere risico dependende maatregel (stelpost toevoegen?).
- A: Verrekening wordt van toepassing verklaard.  
Artikel 01.04.01 is gewijzigd.

#### Overige wijzigingen:

- Bestekspostnr. 202010: Optelling komt niet overeen met de vrijkomende hoeveelheden.  
Bestekspostnr. 202010 gewijzigd.
- Bestekspostnr. 302730: in de kopregel (inschijfstaat) was aangegeven dat het een leveren en aanbrengen post betreft. Dit is onjuist en betreft enkel het aanbrengen met vrijkomende materialen.  
Bestekspostnr. 302730 gewijzigd.
- Bestekspostnr. 503020: in de kopregel (inschijfstaat) was aangegeven dat het enkel een aanbrenge post betreft. Dit is onjuist en betreft het leveren en aanbrengen.  
Bestekspostnr. 503020 gewijzigd.
- Bestekspostnr. 503030: in de kopregel (inschijfstaat) was aangegeven dat het enkel een aanbrenge post betreft. Dit is onjuist en betreft het leveren en aanbrengen.  
Bestekspostnr. 503030 gewijzigd.
- Bestekspostnr. 703210: onjuiste verwijzing naar bestekspost.  
Bestekspostnr. 703210 gewijzigd.

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

### **K** Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen