

[illegible]

OPMERKINGEN:

ALIGEMENT

- bepalen in de mv NAP, coördinaten in de mv RD-stelsel, overige maten in mm
- hoeken in het 300-graden stelsel

BETON

- alle uithoudende hoeken voorzien van verllingslatten van tenminste 20x20 mm

PALEN

- gegeven X- en Y-coördinaten in hart paal
- plaatsings tolerantie in X- en Y-richting 50mm bij de teel paal
- alle aansl. na aenbrengen toevorzijge maten in X- en Y-richting 100 mm bij wateringsproef (te hart paal)
- alle plaatsingsproefte dan plaatsings tolerantie die niet direct aan de constructeur te bepalen
- toegewezen zodat kan worden beoordeeld of er maatregelen nodig zijn
- de stalen caepis hebben een draagconstructieve functie
- buigwaaipening mag als spiraal worden uitgevoerd
- hechtlassen van kortwepening is toegestaan (NEN2003, BRL 503 en BRL 518-toevorzijge op NEN-EN 1992-1-1 art. 2.2.3)
- schakelafstand bij door leverancier te bepalen

VERKLARING:

 gewapend beton C30/37
  werkvloer

 toekomstig
  voorgespannen geprefabriceerd beton

 startvlak

1	0	20-04-2020	Eerste vrijgave	Gekend	Plan	Gecontroleerd
Verste	Datum	Omschrijving				
Ondertekener				Bekrachtigd	SED-KW-DR-2	
CED Organisatie / Gemeente				Werknr.	WZ0003	
Drechterland				Schakel	25 tekening	
				Formaat	A0 - 841 x 1189	
Project				Finans.	Vervoer/ingrantsontw	
Vervanging bruggen D0024 en D0027						
Onderwerp				Schets		
Brug Het Akkertje (D0027)				Definitief		
				Tekening nr. WZ0003 84054_UO_D0027		

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen