

Van: [redacted] | Buro Reikwijdte <[redacted]@kennisvanruimte.nl>

Verzonden: 21-07-2022 23:08

Aan: [redacted] <[redacted]@sed-wf.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@sed-wf.nl>,
[redacted] <[redacted]@vrnhn.nl>

Onderwerp: RE: [redacted]

[redacted]

Ik ga even kijken wat mogelijk is qua voorleggen van een schetsontwerp. Ik zit alleen even met het euvel dat zowel hier ten kantore als bij de meeste van mn tekenaars en adviseurs morgen het zomerreces in gaat. Dit houdt in de praktijk in dat wij er tot de woensdag na de Wervershover kermis (3^e zondag van augustus) in basis niet actief zijn.

Ik zal zorgen dat je na het reces de gewenste antwoorden krijgt.

In short: de sectionaal deur gaat er uit. hiervoor in de plaatst komt een gelijkend kozijn als de entree van migrantenverblijf. De binnenmuur van het trappenhuis wordt over de volle breedte van de schuur doorgezet. In de muur 1 binnendeur om vanuit de BG ook aan die zijde de garage berging te kunnen verlaten via het washok. Op die manier wordt er bouwkundig geen gekke dingen uitgehaald met het pand, maar voldoet alles daarna wel weer aan de norm aangaande brandveiligheid.

Vertrouwend je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijvend,

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Buro Reikwijdte, stedenbouw en planologie
(06) [redacted]
www.kennisvanruimte.nl



De inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kan informatie bevatten die voorbehouden is aan de beoogde ontvanger en/of vertrouwelijk is. Deze e-mail en de bijlagen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, niet gebruikt worden en op geen enkele wijze gekopieerd worden door iemand anders dan de beoogde ontvanger van deze e-mail. Als u deze e-mail per abuis heeft ontvangen verzoeken wij u ons telefonisch of per e-mail te waarschuwen en deze e-mail te verwijderen.

Van: [redacted] <[redacted]@sed-wf.nl>

Verzonden: woensdag 20 juli 2022 07:58

Aan: [redacted] | Buro Reikwijdte <[redacted]@kennisvanruimte.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@sed-wf.nl>; [redacted] <[redacted]@vrnhn.nl>

Onderwerp: RE: [redacted]

Goedemorgen [redacted]

Gister hebben we met de veiligheidsregio overleg gehad.

Zou je nog een tekening/schets kunnen laten maken waar dit in pandig word gerealiseerd . Dan kan ik dit nog even voorleggen aan de afdeling vergunningen.

De wasmachines en de drogers zouden op hun huidige plek mogen blijven staan tot 1 november.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted] Omgevingswet / WKB
0228-[redacted]



De SED organisatie is ontstaan na een ambtelijke fusie tussen de gemeenten:



Van: [redacted] | Buro Reikwijdte [redacted] <[\[redacted\]@kennisvanruimte.nl](mailto:[redacted]@kennisvanruimte.nl)>

Verzonden: maandag 18 juli 2022 23:38

Aan: [redacted] <[\[redacted\]@sed-wf.nl](mailto:[redacted]@sed-wf.nl)>

CC: [redacted] <[\[redacted\]@sed-wf.nl](mailto:[redacted]@sed-wf.nl)>; [redacted] <[\[redacted\]@vrnhn.nl](mailto:[redacted]@vrnhn.nl)>

Onderwerp: RE: [redacted]

Beste [redacted]

Bedankt voor je mail inzake de controle. Wij pakken jouw bevindingen serieus op.

-Aantal aanwezige arbeidsmigranten wordt teruggebracht naar de vergunde 20 binnen de daarvoor gestelde termijn.

-Voor de wasmachines is het idee om deze naar de BG te halen en hiervoor vanaf buiten een aparte ingang te verschaffen (een apart washok welke buitenom bereikbaar is). Deze zal in pandig worden gemetseld direct tegen het stijgpunt aan de oostzijde van het verblijf (tussen het stijgpunt en de sectionaal deur is hiervoor nog ruimte beschikbaar). Hiervoor zal na voltooien van de ruimte een extra kozijn in de buitengevel worden geplaatst om toegang te kunnen verschaffen tot deze ruimte. Dit kozijn komt dan in de praktijk nabij de entree van het migrantenverblijf. Dit is voor de gestelde brandwerendheidsnorm ons inziens de best oplossing. De aannemer die dit werk moet gaan uitvoeren heeft op zâ€™n vroegst in oktober gelegenheid e.e.a. te realiseren. Is het mogelijk om tot november dispensatie te krijgen op dit punt? De wasmachines staan al vanaf de oplevering op hun huidige plek (ruim 10 jaar) en nimmer is het een punt geweest dat zij op die plek stonden. Ondanks dat zij bij eerdere controles niet onopgemerkt zijn (zonder dat dit tot opmerkingen leidde). Uit overleg met de bewoners komt naar voren dat die de machines beslist niet in de keuken/huiskamer willen hebben, vandaar mede het verzoek tot instemmen met uitstel.

-het PvE is nog dezelfde middag toegevoegd aan het logboek.

Vertrouwend je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijvend,

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Buro Reikwijdte, stedenbouw en planologie
(06) [redacted]
www.kennisvanruimte.nl



De inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kan informatie bevatten die voorbehouden is aan de beoogde ontvanger en/of vertrouwelijk is. Deze e-mail en de bijlagen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, niet gebruikt worden en op geen enkele wijze gekopieerd worden door iemand anders dan de beoogde ontvanger van deze e-mail. Als u deze e-mail per abuis heeft ontvangen verzoeken wij u ons telefonisch of per e-mail te waarschuwen en deze e-mail te verwijderen.

Van: [redacted] <[redacted]@sed-wf.nl>
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 15:38
Aan: [redacted] | Buro Reikwijdte <[redacted]@kennisvanruimte.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@sed-wf.nl>; [redacted] <[redacted]@vrnhn.nl>
Onderwerp: [redacted]

Goedemiddag [redacted]

Hierbij nog mijn email na het telefonisch gesprek van zojuist.

Bij [redacted] [redacted] is geconstateerd dat er meer dan 20 personen verblijven op dit adres. Dit zal terug gebracht moeten worden naar 20 personen.

Ook staan de drogers en de wasmachine in het trappenhuis wat een vluchtroute is. Als ze daar geplaatst worden zal het een eigen brandcompartiment moeten krijgen.

Verder zat het PVE niet in het logboek. Graag dit te regelen binnen vier weken.

Ik krijg van de veiligheidsregio nog een rapport hierover.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted] Omgevingswet / WKB
0228 [redacted]

SED Postadres
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel
(0228) 534 100

De SED organisatie is ontstaan na een ambtelijke fusie tussen de gemeenten:



Locatie De Middend 2, Bovenkarspel



Locatie Hoogstraat 11, Enkhuizen



Locatie Raadhuisplein 1, Hoogkarspel

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen