

Bij deze ons preadvies over de opvang locatie De Gouw Bovenkarspel.

- Wij adviseren zoals hieronder aangegeven in rood om aan een inrichting te maken voor het winnen van bluswater in de vorm van een geboorde put, omdat afstand tot openwater te groot is.
Deze winning conform de handreiking bluswater en bereikbaarheid Veiligheidsregio Noord Holland Noord.
- De wegen moeten minimaal een as-last kunnen verdragen van minimaal 11,5 ton.
- Draaicirkels conform de CROW regeling voor inrichting van wegen.
- De minimale wegbreedte is 4,5m1
- Alle wooneenheden dienen een brandwerendheid te bezitten van minimaal 60 minuten (conform BBL).
- Alle wooneenheden dienen een rookweerdenheid te bezitten (conform BBL).
- Alle woonheden dienen te worden voorzien van rookmelders (conform BBL).



Met vriendelijke groet,



Brandweer / Team Risicobeheersing



Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Mobiel: 06  

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar

Kijk voor de maildisclaimer en inkoopvoorwaarden op de website www.vrnhn.nl

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen