

Controlerapport inrichtingseisen aanvraag Alcoholwetvergunning

SED-organisatie: samenwerkende gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
Domein Ruimte, afdeling Veiligheid & Handhaving, team toezicht -en handhaving bouwregelgeving

Drank- en horeca lokaliteit

Het betreft het verzoek om een Alcoholwet vergunning voor een drank- en horeca lokaliteit

Naam horecabedrijf : Café de Bierstal
Adres : Kerkbuurt 71
Postcode + plaats : 1608 EL Wijdenes

Contactpersoon

Naam : 
Voornamen : 
Functie : 
Telefoon : 
Mobiel : 06 
E-mail : @ziggo.nl

Lokaliteiten

Omschrijving van de lokaliteiten met vermelding van de oppervlakte:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| a. Begane grond | 150 m ² |
| b. Terras | 28 m ² |

Een actuele plattegrondtekening van de drank- en horecalokaliteit schaal 1:100, maken een onlosmakelijk onderdeel uit van dit controlerapport.

Uitvoering controle op de inrichtingseisen uit de Alcoholwet

1. Vloeroppervlakte drank- en horecalokaliteit

Het drank- en horecabedrijf van u heeft tenminste één drank- en horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van tenminste 35m², bij bestaande bouw van de vloer af gemeten met een plafondhoogte van tenminste 2,10 m. Bij nieuwbouw van de vloer af gemeten met een plafondhoogte van ten minste 2,60 m.

Wordt voldaan aan de gestelde eis; ja ☒ / nee ☐

2. Plafondhoogte drank- en horecalokaliteiten

Alle bestaande drank- en horecalokaliteiten in uw drank- en horecabedrijf moeten volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving van de vloer af gemeten een plafondhoogte van ten minste 2,10m hebben. Nieuw te bouwen drank- en horecagelegenheden moeten een plafondhoogte van 2,60m hebben.

Wordt voldaan aan de gestelde eis; ja ☒ / nee ☐

3. Mechanische ventilatie installatie

Alle drank- en horecalokaliteiten in uw drank- en horecabedrijf zijn voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie systeem-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van 2,12 dm³ per sec per persoon.

Hier toe is het noodzakelijk, om het e.e.a. inzichtelijk te maken, een zgn. opleveringsrapport te kunnen overleggen om de goede c.q. juiste werking van de mechanische ventilatie systeem-inrichting feitelijk te kunnen aantonen.

Wordt voldaan aan de gestelde eis; ja ☒ / nee ☐

4. Toiletten

In de onmiddellijke nabijheid van de drank- en horecalokaliteit zijn ten minste 1 toiletgelegenheid wanneer er niet meer dan 25 personen op zijn aangewezen, dan wel 2 volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig wanneer er meer dan 25 personen op zijn aangewezen.

Wordt voldaan aan de gestelde eis; ja ☒ / nee ☐

5. Inrichting toiletten

Elke toiletgelegenheid bevat ten minste:

- a. Een of meer behoorlijke afsluitbare toiletruimte(n);
- b. Een of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met stromend deugdelijk water te kunnen wassen;
- c. Een goed werkende mechanische ventilatie systeem-inrichting, met een luchtverversingscapaciteit van 7 l/s per toilet ofwel 25,2 m³/uur per toiletruimte;

Wordt voldaan aan de gestelde eis; ja ☒ / nee ☐

6. Terras(en)

De situatietekening komt overeen met de ter plaatse aangetroffen toestand;

ja ☒ / nee ☐

De plattegrondtekening komt overeen met de ter plaatse aangetroffen toestand;

ja ☒ / nee ☐

De inrichting van het terras komt overeen met op de plattegrondtekening aangegeven inrichting en de ter plaatse aangetroffen toestand;

ja ☒ / nee ☐

De maatvoering van de terrasschermen komen overeen met de opgegeven maatvoering en de ter plaatse aangetroffen toestand;

ja ☐ / nee ☐

7. Elektriciteit en elektrische installaties

Alle drank- en horecalokaliteiten in uw drank- en horecabedrijf zijn is voorzien van een veilig ingerichte elektrische installatie voor de elektriciteit voorziening, het e.e.a. conform de NEN 1010 respectievelijk de NEN 3140 elektrische installaties (keuring hiervan is een wettelijke verplichting, ze dienen minimaal een maal in de 5 jaar te worden geïnspecteerd).

Wordt voldaan aan de gestelde eis; ja ☒ / nee ☐

8. Gebruiksmelding

Indien er normaliter meer dan 50 personen in uw drank- en horecabedrijf zich kunnen ophouden is het noodzakelijk dat daarvoor een gebruiksvergunning is verleend dan wel dat daartoe een gebruiksmelding is gedaan.

Indien er in het verleden voor het onderhavig drank- en horecabedrijf een gebruiksvergunning is verleend of een gebruiksmelding is gedaan en dat de toenmalige gebruikswijze op dezelfde voet wordt voortgezet, dan hoeft de opvolger niet opnieuw een gebruiksvergunning aan te vragen of een gebruiksmelding te doen omdat het e.e.a. zgn. zaak c.q. pand gebonden is.

Indien het echter gaat om een gewijzigd gebruik of aanpassingen in het gebruik van een pand, dan dient wel een nieuwe melding gedaan te worden. Dit geldt ook als het pand wordt verbouwd.

Wordt voldaan aan de gestelde eis; ja ☒ / nee ☐

9. Vluchtweg aanduiding en noodverlichting

Voldoet de vluchtwegaanduiding aan de hieraan te stellen eisen;

ja ☒ / nee ☐



Gemeente
Drechterland

Voldoet de noodverlichting aan de hieraan te stellen eisen;

ja ☒ / nee ☐

10. Blustoestellen en slangenhaspels

Zijn de blustoestellen binnen de daartoe gestelde termijn goedgekeurd;

ja ☒ / nee ☐


Zijn de slangenhaspels binnen de daartoe gestelde termijn goedgekeurd;

ja ☐ / nee ☐

Conclusie controle op bovengenoemde controleaspecten

Naar aanleiding van mijn controle op bovengenoemde controleaspecten stel ik dat het drank- en horecabedrijf voldoet aan de inrichtingseisen die de Alcoholwet en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving hieraan stelt. Opdat kan de alcoholwetvergunning t.a.v. dit aspect verleend worden.

Datum controlebezoek: 27-3-2026



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen