

Datum: 26-nov-25

Installatiebedrijf:	Multiservice Blokker BV
Adres:	Gildenweg 25
Postcode:	1695 GD
Plaats:	Blokker

Project:	Café De Bierstal
Meetaadres:	Kerkbuurt 71
Postcode:	1608 EL
Plaats:	Wijdenes

Type unit:	Thermo Air
Uitvoering R /L	nvt

Type meter: Testo 420

Omschrijving:

Gemeten door: 
 Mobiele nummer: 

Toevoer

Cafe

[illegible]**Totaal**

720 1800

Afvoer

Safe

[illegible]

'otaal

720 2400

antilatorinstelling:

Hoog in m3/h	Midden in m3/h	Laag in m3/h
1800		
2400		

voer

opmerkingen:

inbluss

~~Afzuig~~ unit

Type:CombiSteel AFMB-7-7-1250

Uitvoering:Inbox

Motortype:Centrifugaal

Afzuigcapaciteit:2000 m³/uur

Luchtafvoer:Ø 250 mm

Aansluitwaarde:0,25 kW / 2,2 A

Voeding:230 V

Breedte:450 mm

Diepte:500 mm

Hoogte:460 mm

afzuig

~~inbluss~~ unit

- Airfan **afzuigmotor 9-9-9001/3**
- Luchtcapaciteit tot **2500 m3/h**
- **luchtverplaatsing**
- Ontworpen **voor continubedrijf**
- **Regelbaar** d.m.v. **trafo regelaar**

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen